

森林火災與能源安全須知

維多利亞州能源安全局

Fact sheet

維多利亞州是全球森林火災高發地區之一。當火災逼近您的住所時，了解相關能源安全措施至關重要，以確保在緊急撤離時的人身與財產安全。

以下電力與燃氣相關安全資訊可以助您保護人身和財產安全。

疏散撤離前

若情況許可，請依照以下步驟操作：

電

- 關閉主配電盤上包括總開關在內的所有開關。
- 斷開所有電器插頭。

太陽能

- 於配電盤先後關閉太陽能系統及其所有開關。配電盤上的所有開關均應處於「關閉（OFF）」狀態。太陽能系統上有操作指南說明如何關閉。
- 關閉太陽能電池。按照電池系統附近的關機步驟進行操作。
- 切勿嘗試拆卸電池或開啟任何面板。

燃氣

- 於氣錶處關閉燃氣供應。將供氣閥門轉至水平位置以達到「關閉」狀態。

液化石油氣鋼瓶

- 確認所有液化石油氣鋼瓶頂部的閥門均處於關閉狀態（順時針旋緊鋼瓶閥門）。
- 除非液化石油氣鋼瓶需要移至安全地帶，否則不要斷開任何設備。
- 將鋼瓶留在其原安裝位置。請勿將其移入建築物、棚屋、地下室或車內。破損的液化石油氣鋼瓶可能存在洩漏，造成隱患。
- 當液化石油氣鋼瓶置於箱內時，確保箱門已牢固上鎖，並且氣箱被安全地綁定在固定結構上。
- 盡可能讓液化石油氣鋼瓶保持垂直狀態。

災後返家時

如果房屋嚴重受損，請確保由持證電工檢查確認安全後再開啟電源。

安全恢復供電

如果撤離期間房屋未受損但電力中斷：

- 檢查電線、配線及其他電力設備是否有任何損壞。如果發現任何問題：
 - 請勿接通電源
 - 請勿觸碰損壞的設備或電線
 - 請聯繫持證電工進行安全檢修。
- 在重新接通電源前，請先關閉所有電器和設備，或拔掉其插頭。這包括電路斷路器、RCD（即「剩餘電流裝置」，又名「安全開關」）或配電盤上的其他開關。
 - 開啟主電源開關。
 - 逐一開啟各斷路器。
 - 如果有剩餘電流裝置，請按住測試按鈕5秒。這將關閉電源。剩餘電流裝置必須在按下測試按鈕時立即作用。
 - 重置剩餘電流裝置，並再次按下測試按鈕。如剩餘電流裝置正常運作並關閉電源，可重置後開始開啟電器設備。
 - 如果剩餘電流裝置測試失敗，請將其關閉，並聯繫持證電工進行更換。

太陽能板安裝

太陽能板可以在日間產生電力，這意味著**即使在電源關閉時**，仍可能構成潛在風險。

- 如果發現太陽能系統或電池有任何損壞，切勿接近任何設備或電纜。
- 如果對任何設備或電纜存有疑慮，也切勿接近這些設備或電纜。
- 請聯繫持證電工，檢查系統安全。

液化石油氣

- 如果房屋因火災或高溫受損，請勿重新開啟燃氣供應或嘗試啟動任何家電。某些損壞難以察覺，尤其是系統內部零件的損壞。必須由持證燃氣裝配工檢查燃氣設施和家電是否安全，然後才能恢復供應。
- 如果液化石油氣鋼瓶倒下或翻轉，勿擅自移動。請聯繫所屬本地燃氣分銷商。
- 如果聞到瓦斯氣味或聽到瓦斯洩漏聲：
 - 請在確保安全的情況下關閉氣瓶
 - 致電所屬液化石油氣分銷商或持證燃氣裝配工
 - 遠離設備，避免一切點火源。

天然氣

- 如果房屋受火災或高溫影響，需先由持證燃氣裝配工檢查天然氣設施後，再恢復天然氣供應。部分損壞可能肉眼難以辨識。
- 如果懷疑住宅內有天然氣洩露，請立即聯繫所屬天然氣公司。可以在最新一期燃氣賬單上找到所屬燃氣分銷商的聯繫資訊。

更多資訊

訪問官網了解更多資訊: esv.vic.gov.au

Energy Safe提供技術諮詢熱線，服務電工和燃氣裝配工：1800 652 563.

電力分銷公司聯絡電話如下：

- Citipower 13 12 80
- Powercor 13 24 12
- AusNet Services 13 17 99
- Jemena 13 16 26
- United Energy 13 20 99